PISCINE TERMOIL	MODULO MANUTENZIONE PROGRAMMATA	**MOD 15 07** Rev. 7 Data 05.11.2009

Visita Programmata del :		**Tecnico** :	

CONTROLLI EFFETTUATI :

- ☐ CONTROLLO IMPIANTO DI FILTRAZIONE E RICIRCOLO
- ☐ CONTROLLO IMPIANTO TECNOLOGICO DI ANALISI ACQUA
- ☐ CONTROLLO IMPIANTO AUTOMATICO DOSAGGIO PRODOTTI
- ☐ CONTROLLO PULITORE AUTOMATICO
- ☐ PRELIEVO CAMPIONE PER ANALISI BATTERIOLOGICA
- ☐ NUMERAZIONE CONTALITRI

ANALISI CHIMICA				
Parametri	***Acqua di Vasca grande***	***Acqua di Vasca piccola***	***Valori di riferimento acqua di vasca*** Repertorio Atti n.1605 del 16/01/03. ***G.U. n.51 del 03/03/2003***	***Valori ottimali acqua di vasca***
Cloro attivo libero	**mg/l**	**mg/l**	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2	1,3 ÷ 1,5 mg/l Cl2
Cloro totale	**mg/l**	**mg/l**		
Cloro attivo combinato	**mg/l**	**mg/l**	< = 0,4 mg/l Cl2	< = 0,4 mg/l Cl2
Ph			6,5 ÷ 7,5	7,3 ÷ 7,5
Nitrati	**mg/l**	**mg/l**	< = 20 mg/l NO_3 oltre l'acqua di approvvigionamento	< = 20 mg/l NO_3 oltre l'acqua di approvvigionamento
Nitrati acqua di approvvigionamento	**mg/l**	**mg/l**		
Acido Isocianurico	**mg/l**	**mg/l**	< = 75 mg/l	20 ÷ 40 mg/l
Flocculanti	**mg/l**	**mg/l**	< = 0.2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante usato)	< = 0.2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante usato)

ANNOTAZIONI

Il Tecnico

Il Cliente